


OZNACZENIA:

- ▲ – Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
- – Autonomiczne czujki dymu (szt. 24)
- ⌵ – Gniazdo wtykowe 2x16A+N+PE IP20 P/T
- ⌵ – Wyłącznik pojedynczy 16A IP20 P/T
- ⌵ – Wyłącznik podwójny 16A IP20 P/T
- ⊗ – Punkt oświetleniowy wew.
- ⊗ – Punkt oświetleniowyzew.
- ⌵⌵ – Obwód do kuchni elektrycznej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m ²]
2/1	POKÓJ	17,49
2/2	POKÓJ	17,98
2/3	ŁAZIENKA	5,14
2/4	POM. NA POMOC NAUKOWE	5,10
2/5	PRZEDSIÓNEK	4,81
2/6	KORYTARZ	12,49
2/7	ŚWIETLICA	22,76
2/8	KUCHNIA dla matki z dzieckiem i 17-latka	5,81
2/9	KOMUNIKACJA (winda dla osoby niepełnosprawnej)	9,85
2/10	ŁAZIENKA	4,80
2/11	POKÓJ dla matki z dzieckiem	17,44
2/12	POKÓJ dla 17-latka	17,23
2/13	KORYTARZ	14,96
2/14	PRZEDSIÓNEK	5,32
2/15	ŁAZIENKA	3,75
2/16	POKÓJ WYCHOWAWCY	10,52
2/17	POKÓJ PEDAGOGA	10,57
2/18	MAGAZYN LEKÓW	3,47
2/19	PRALNIA I PRASOWALNIA	13,00
2/20	ŁAZIENKA	2,69
2/21	PRZEDSIÓNEK	2,16
2/22	POKÓJ ODWIEDZIN	11,75
2/23	KORYTARZ	13,96
2/24	PRZEDSIÓNEK	9,77
2/25	ŁAZIENKA	4,93
2/26	POKÓJ	17,00
2/27	POKÓJ	17,48
2/28	KUCHNIA + JADALNIA	45,96
2/29	ZAPLECZE KUCHNI	7,96
2/30	MAGAZYN SPOŻYWCZY	7,18
2/31	ŁAZIENKA	5,28
2/32	POKÓJ	17,60
K1	KLATKA SCHODOWA	5,87
K2	KLATKA SCHODOWA	16,63
RAZEM		388,71

UWAGA: Budynek jest wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który znajduje się przy wejściu głównym do obiektu.

<div><div></div><div>ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA INWESTYCYJNEGO BUDOMEX</div></div> <div>ul. Woźna 1B; 86 - 105 Świecie tel./fax: (32) 33-15-313 e-mail: projekty@budomex.biz</div>		
Rzut I piętra - instalacja elektryczna		
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ NR 1 W BĄKOWIE	SKALA: 1:100
ADRES OBIEKTU	BĄKOWO 37 86-160 WARLUBIE	DATA: 11.2016r.
NAZWA INWESTORA	PLACÓWKA OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZA NR 1 "DOM DZIECKA" W BĄKOWIE	NR RYS.: 1
Projektant	Nr uprawnień	Specjalność
Andrzej Polkowski	WBPP-NB-7210/36/83	Instalacje elektryczne
		Podpis