



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI					
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	pow. [m ²]	kubatura [m ³]	krotność wymian [1/h]	przepływ powietrza wentylacyjnego [m ³ /h]
2/1	POKÓJ	17,49	53	0,6	30
2/2	POKÓJ	17,98	54	0,6	30
2/3	ŁAZIENKA	5,14	16	3,1	50
2/4	POM. NA POMOC NAUKOWE	5,10	15	1	15
2/5	PRZEDSIONEK	4,81	15	2	30
2/6	KORYTARZ	12,49	17	1,8	30
2/7	ŚWIETLICA	22,76	68	1,5	100
2/8	KUCHNIA dla matki z dzieckiem i 17-latka	5,81	46	0,7	30
2/9	KOMUNIKACJA (winda dla osoby niepełnosprawnej)	9,85	15	1	15
2/10	ŁAZIENKA	4,80	15	3,3	50
2/11	POKÓJ dla matki z dzieckiem	17,44	53	0,6	30
2/12	POKÓJ dla 17-latka	17,23	52	0,6	30
2/13	KORYTARZ	14,96	45	0,7	30
2/14	PRZEDSIONEK	5,32	16	1,9	30
2/15	ŁAZIENKA	3,75	12	4,2	50
2/16	POKÓJ WYCHOWAWCY	10,52	32	1,6	50
2/17	POKÓJ PEDAGOGA	10,57	32	1,6	50
2/18	MAGAZYN LEKÓW	3,47	11	4,5	50
2/19	PRALNIA I PRASOWALNIA	13,00	39	2,1	80
2/20	ŁAZIENKA	2,69	8	6,2	50
2/21	PRZEDSIONEK	2,16	7	4,3	30
2/22	POKÓJ ODWIEDZIN	11,75	36	0,8	30
2/23	KORYTARZ	13,96	42	1,4	60
2/24	PRZEDSIONEK	9,77	29	1,0	30
2/25	ŁAZIENKA	4,93	15	3,3	50
2/26	POKÓJ	17,00	51	0,6	30
2/27	POKÓJ	17,48	52	0,6	30
2/28	KUCHNIA + JADALNIA	45,96	60	0,8	50
2/29	ZAPLECZE KUCHNI	7,96	24	1,25	30
2/30	MAGAZYN SPOŻYWCZY	7,18	22	2,3	50
2/31	ŁAZIENKA	5,28	16	3,1	50
2/32	POKÓJ	17,60	53	0,6	30
RAZEM		366,21	0,00		

UWAGA:
Wymiana tylko zaworów grzejnikowych,
ujęto w opisie i przedmiarze.



ZAKŁAD PROJEKTOWANIA
I WYKONAWSTWA INWESTYCYJNEGO
BUDOMEX

ul. Wodna 1B; 86 - 105 Świecie tel./fax/ (52) 33-15-313 e-mail: projekty@budomex.biz

Rzut I piętra - wentylacja, instalacja c.o.

NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ NR 1 W BĄKOWIE	SKALA: 1:100	
ADRES OBIEKTU	BĄKOWO 37 86-160 WARŁUBIE	DATA: 11.2016r.	
NAZWA INWESTORA	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA NR 1 "DOM DZIECKA" W BĄKOWIE	NR RYS.: 2	
Projektant	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Zdzisław Smoczyński arch. instal. sanit.	WBPP-NB-7210/47/84	Instalacje sanitarne	